

MERKBLATT

Prüffristen für Heizölverbraucheranlagen gem. §46 Abs. 2 und 3 i.V. mit Anhang 5 und 6 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen AwSV vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905)

| Sachverständigenprüfung von Heizölverbraucheranlagen | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------------------|--|
| | Unterirdische Anlagen (z.B. Erdtanks) | | oberirdische Anlagen (z.B. Batterietanks, Kellertanks) | | |
| | Anlagen außerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebie- ten | Anlagen innerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten | Anlagen außerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten | | Anlagen innerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten |
| | Unabhängig vom Anlagenvolumen | | Volumen von 1.000 bis 10.000 Liter | Volumen mehr als 10.000 Liter | Volumen mehr als 1.000 Liter |
| Vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentl. Änderung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wiederkehrend alle 5 Jahre | ● | | | ● | ● |
| Wiederkehrend alle 2,5 Jahre | | ● | | | |
| Bei Stilllegung | ● | ● | | ● | ● |

Bestehende Anlagen mit einem (Gesamt-)Volumen von mehr als 1.000 Litern, die vor dem **01.08.2017** in Schutz- und Überschwemmungsgebieten errichtet worden sind, jedoch nach landesrechtlichen Vorschriften bisher nicht wiederkehrend prüfpflichtig waren, sind gem. § 70 AwSV innerhalb der folgenden Fristen gestaffelt nach Inbetriebnahmedatum erstmalig und anschließend alle 5 Jahre wiederkehrend prüfpflichtig:

| Inbetriebnahmedatum | Erstmalig Prüfung bis zum |
|--|---------------------------|
| vor dem 01. Januar 1971 | 01. August 2019 |
| zwischen dem 01. Januar 1971 und dem 31. Dezember 1975 | 01. August 2021 |
| zwischen dem 01. Januar 1976 und dem 31. Dezember 1982 | 01. August 2023 |
| zwischen dem 01. Januar 1983 und dem 31. Dezember 1993 | 01. August 2025 |
| nach dem 31. Dezember 1993 | 01. August 2027 |